



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/PNEF-TKI/03151-2/2018.
Ügyintéző: Kálvin Péter
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) által forgalmazott RAUTITAN LX és RAUTITAN RX elnevezésű idomrendszerek bejelentése tudomásulvételének ivóvízbiztonsági szempontú visszaigazolása.

IGAZOLÁS

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termék bejelentésének tudomásul vételéről.

A REHAU Kft. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 9.; a továbbiakban: Forgalmazó) kérelme és annak mellékletei alapján – a REHAU AG+Co (Németország) által gyártott RAUTITAN LX és RAUTITAN RX elnevezésű idomrendszerek (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivó-és használati melegvíz ellátás területén történő alkalmazása céljából – tett bejelentését a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

tudomásul veszi:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma:** BP/PNEF-TKI/03151-2/2018.
- 2.) A Termék neve:** RAUTITAN LX (sárgaréz) és RAUTITAN RX (vörösréz) elnevezésű idomrendszerek
- 3.) A Termék rendeltetése:** idomrendszer ivó-és használati melegvíz rendszerekhez
- 4.) A Termék forgalmazójának neve:** REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.)
- 5.) A Termék gyártójának neve:** REHAU AG+Co (D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Ytterbium 4.; Németország)
- 6.) A Termék alkalmazási területe:** ivó-és használati melegvíz-ellátás (maximum: 65°C)
- 7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja:** 2018. október 30.

A bejelentést a BFKH - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - **nyilvántartásba veszi.**

Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:

1.) A Termék az Országos Közegészségügyi Intézet Közegészségügyi Igazgatósága KÖZ-14868-1/2018. iktatószámú, 2018. szeptember 28-án kelt szakvéleményében foglalt feltételek betartásával, és az annak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklete szerinti, a felhasználási feltételeket (közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek) is tartalmazó használati útmutatóval együtt forgalmazható.

2.) A Termék alkalmazása során - a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell tartani a használati útmutatóban foglaltakat.

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:

1.) A Termék közegészségügyi felülvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.

2.) A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.

3.) A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevételével vette nyilvántartásba.

A BFKH jelen igazolást az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, 2018. október 30.

dr. György István
kormány megbízotti megbízásából

Dr. Vass Csaba
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos



Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu


Melléklet: 1 db használati útmutató

Az igazolást kapják:

1. REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) – Cégkapu (KRID: 10885035)
2. Irattár

Az igazolásról értesül:

1. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RAUTITAN LX és RX

Az ivóvízvezeték rendszer fertőtlenítésénél be kell tartani a termékre vonatkozó gyártói előírások (megtalálható a mindenkor érvényben lévő RAUTITAN műszaki tájékoztatóban száma: 850600/2 HU) mellett az adott országban érvényben lévő előírásokat. Magyarországon az Országos Közegészségügyi Intézet előírásai az érvényesek melyek az alábbiak:

- 1) A tárgyi termékekkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- 2) Fertőtlenítéskor minden esetben be kell tartani a gyártói előírásokat, melyet a mindenkor érvényes RAUTITAN műszaki tájékoztató határoz meg (jelenleg érvényes 850600/2 HU 2013.01.)!

A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

- 3) A tárgyi termékeket tartalmazó csőszakaszt a használatbavétel előtt legalább egy napra ivóvízzel, illetve használati melegvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a tárgyi termékek rendeltetésszerű használatát.

- 4) Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, melegvíz szükséglet esetén azt felmelegítve fogyasztani

Biatorbágy, 2018. október 25.



Szabellédi Tamás

REHAU Kft.

épületgépészet üzletág vezető

A Bp/PNEF-TKI/0315-2/2018. kiegészítő módosítás melléklete



